



Téléphone

Bruxelles 02/431.80.00
Antwerpen 02/431.80.01
Oost-Vlaanderen 02/431.80.02
Limburg 02/431.80.03
Liege 02/431.80.04
Namur 02/431.80.05
West-Vlaanderen 02/431.80.06
Fax 02/431.80.09

Rapport

Effectué le chez

300031065
Bergling Yannike
Rue De Mot 20/1 Rez
1040 Etterbeek

Demandé par

300031065
Bergling Yannike
Rue De Mot 20/1 Rez
1040 Etterbeek

Adresse de facturation

300031065
Bergling Yannike
Rue De Mot 20/1 Rez
1040 Etterbeek

Travaux effectués

Référence à rappeler

340 / 49220 /
Technicien
340 Metin MORGUL 340

Mode de paiement

Date d'installation 3/08/2010
Nr de fabrication 21102100
Type d'app Thermom

09/09/2014

N° 0015298688

Temps de travail de :
13:10 à 13:50

Utilisateur

Numéro client : 15923869
Esther De Girolami
Rue De Mot 20/1 Rez
1040 Etterbeek
027631163
0477346690

Facturé

Esther De Girolami
Rue De Mot 20/1 Rez
1040 Etterbeek
BELGIQUE / BELGIË
027631163
0477346690

Type de Contrat: C8
N° de contrat: 0001341300
03/08/2010 -> 03/08/2015

Détails appareil

Date Install: 03/08/2010
Année du bâtiment:
01/01/1910
Numéro série:
21102100100041603100007043N
4
Type d'appareil:
Thermomaster (Combi) [F 29
E] *

Rapport de travail

- L'aération contrôlée.
- Le tirage de la cheminée
contrôlé.
- Raccordement de gaz
contrôlé.
- Raccordement d'eau
contrôlé.
- Raccordement électrique
contrôlé.
- Test de sécurité
effectué.

Sous-

TVA: 2

Total

voir avec mr Guven pour
expertise, dessus de
l'appareil rouillé +
humidité dans la cave.
impression nouveau coudes
sur tubage gaz brûlé.
pas d'accès eau toit,
locataire veut pas ouvrir
la porte pour donner accès
...

Matériel

Description

Nr.

Nombre

ENTRETIEN AVEC CONTRAT

0,00

Rendez-Vous
22/11/2013